

# Protokoll zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Straße / Hausnummer \_\_\_\_\_

Herbrechtingen     Bolheim     Bissingen     Eselsburg     Hausen     \_\_\_\_\_

Gebäudeart:     EFH     MFH     Sonstige    Zähler-Nr.: \_\_\_\_\_

<u>Kontrolle der Rohrleitung:</u>		Ja	Nein	<u>Kontrolle der Absperreinrichtung:</u>	
Leitungshalterung in Ordnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hauptabsperreinrichtung:	
Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zugänglichkeit i.O.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bedienbarkeit i.O.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gaszählerabsperreinrichtung:	
Gasschlauchleitungen spannungs-, knick- und verdrehfrei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zugänglichkeit i.O.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Potentialausgleich vorhanden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bedienbarkeit i.O.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

## Leckmengenmessung

Die Gasleitung wurde  als Gesamtleitung  in Teilen geprüft. Prüfmedium:  Betriebsgas  Luft

Durchgeführt mit:  Leckmengenmessgerät  grafisch  rechnerisch

Betriebsdruck: \_\_\_\_\_ hPa    Prüfdruck: \_\_\_\_\_ hPa    Ermittelte Leckmenge: \_\_\_\_\_ l/h

Weitere Mängel / Bemerkungen: \_\_\_\_\_

## Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

- Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge < 1 l/h und keine weiteren Mängel)
- Verminderte Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge  $\geq 1 \text{ l/h}$  und  $< 5 \text{ l/h}$ )  
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung instandgesetzt werden!
- Keine Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge  $\geq 5 \text{ l/h}$ )  
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss instandgesetzt werden.

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Reparatur erforderlich:  Ja  Nein

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Prüfer: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.